

附表一 高低壓電氣設備定期檢測紀錄總表(年 月)

用電場所名稱		用電地址	
用電場所負責人		責任分界點	
電號		契約容量	
檢測(日期,氣候)	日期: , 天氣: , 氣溫: °C, 濕度: %		
電氣技術人員		執照號碼	
通訊處			
記錄人員		下次檢測月份	
用電設備容量	供電電壓: 電動力: hp, 電熱: kW, 照明: kW, 其他:		
附件及檢驗項目	序次數量	評判結果(註1)	說明
(一) A表: 高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄			
(二) B表: 高壓斷路器檢測紀錄			
(三) C表: 高壓變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器檢測紀錄			
(四) D表: 高壓保護電驛檢測紀錄			
(五) E表: 低壓設備檢測紀錄			
(六) F表: 高低壓設備熱顯影檢測紀錄			
備註			

註1: 評判結果: G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。

註2: 停電檢驗應填A至E表, 非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3: 總表應填一式3份, A至F附表一式1份, 總表2份於檢驗後次月15日前分送地方主管機關及所在地電業營業處所備查, 總表及A至F附表各1份檢驗單位應自行保存2年, 主管機關得隨時查驗之。

用電場所負責人簽章 _____。專任電氣技術人員簽章 _____。
年 月 日 填表