

加氣站加儲氣設施查驗表

查驗日期： 年 月 日

登記 編號		營業主體 名稱		地址		負責人	
加氣 站名		地址		土地 地號			
核准籌建日 期、文號		核准展延籌建 截止日期及文 號		電話			
檢 查 項 目						檢查結果	備註
壹、設備配置							
一加氣站儲氣槽座數、氣泵島座數（___座）及其他配置是否與原申請之平面配置圖相符？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
二加氣站是否於明顯處所標示營業主體、加氣站站名、營業時間及售氣價格。						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註一
三加氣站內是否有明顯出入口標示？ 加氣站內是否有雨棚高度標示？（其高度___公尺）						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
四加氣站之站屋、庫房等建築物是否與加氣雨棚分開建造？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
五加氣站地界是否除出入口所臨接之道路外，以鋼筋水泥混凝土構築高度在二公尺以上厚度二十五公分以上之防護牆，其轉角處是否以長度、寬度各為三十五公分以上之加強柱連接？（出入口臨接道路側四公尺範圍內，不在此限）						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
六兼營加油站業務者；其加油站之營業站屋得與加氣站營業站屋合併使用，但其建築物是否與加氣雨棚分開建造。						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
貳、儲氣槽（___噸___座）							
一是否為臥式圓筒型儲槽？（應檢附構造檢查或重新檢查合格明細表） 是否已取得勞檢單位檢查合格證？（應檢附竣工檢查合格證明及危險性工作場所審（檢）查合格證明）						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
二設計壓力是否為每平方公分十八公斤以上？（___kg/cm ² ）						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
三槽體外表是否已做防銹蝕保護措施？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
四槽體下緣距離地面是否在六十公分以上並以螺栓固定之？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
五儲槽室地面四周，除操作門外是否設高度一.八公尺以上之欄杆或網牆？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
參、設備安全距離							
一儲氣槽之安全距離是否符合國家標準總號一二八六三液化石油氣一般規章第四點規定至第一種及第二種保護物之距離。						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
二儲氣槽與防護牆是否保持八公尺以上之距離，與出入口地界線是否保持三公尺以上之距離？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
三加氣機與防護牆及營業站屋是否在八公尺以上，與出入口臨接道路側是否在三公尺以上？						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
四加氣站上空是否不通過任何高壓架空電線。						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
五兼營加油站業務之加氣站；其儲氣槽、加氣機、氣灌車卸氣位置與儲油槽、加油機、油槽車卸油位置兩者間，是否應保持五公尺以上之安全距離。						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二

肆、警戒、安全作業指導標識、標線及管線標識			
一警戒標識： 1. 警戒標識是否以紅底白字金屬板製作？ 2. 儲氣槽區是否設「嚴禁煙火」。 3. 加氣區每座加氣泵島是否設「嚴禁煙火」、「熄火加氣」標識板。 4. 儲氣槽區操作門旁是否設「儲氣槽區非安全作業人員禁止進入」標識板。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註一
二安全作業指導標識： 1. 安全作業指導標識是否以白底紅字金屬板製作。 2. 緊急遮斷操作開關旁是否設「緊急遮斷閥操作位置」標識板。 3. 氣槽車卸收區是否設「卸收作業程序」標識板。 4. 明顯位置是否設「安全工作手則」及「緊急應變措施」標識板。 5. 各開關閥門是否懸掛「開」「關」操作狀況標識板。 6. 加氣區每座加氣泵島是否設「加氣前請將汽車引擎鑰匙交給加氣人員保管」標識板。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註一
三標線標識： 1. 加氣站出入口是否方向標誌，並於地面是否劃白色箭頭標線？ 2. 氣槽車卸收區是否劃黃色方框之標線。 3. 汽車加氣位置是否劃白色方框之標線。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註一
伍、加氣機：__槍__台，__槍__台，__槍__台			
一是否檢附製造國安全檢查合格之證明文件？如美國 U. L. 或日本 J. I. S.		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
二是否為流量式加氣機。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	註二
備註	註一：加氣站設置管理規則第十二條規定。 註二：加氣站設置管理規則第十一條規定。		
特別事項記載		總評	請以勾劃方式填寫 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 (檢查結果欄如有勾否者即為不合格)

直轄市、縣(市)主管機關：

供氣廠商：

加氣站會檢人員：